




## Section BELCHAMP



**En Mars 2010, vos militants CFE-CGC membres du CHSCT ont alerté les hiérarchiques du secteur sur un problème d'odeurs de gaz d'échappements, accompagné de déclenchements intempestifs d'alarme de détecteur CO qui se produisaient dans une boquette à l'atelier du roulage EAF.**



En cette période de chauffage, pendant lesquelles les portes sont fermées, les gaz d'échappements s'accumulent dans l'atelier et les salariés du secteur en font les frais : **ils fument gratuitement !**

**En Mai 2010, vos militants CFE- CGC membres du CHSCT ont noté sur le cahier CHSCT « un problème récurrent d'odeurs de gaz d'échappements accompagné de déclenchements intempestifs d'alarme de détecteur CO se produisant dans un bureau d'une boquette à l'atelier du roulage EAF ».**

**En Février 2011, 2<sup>ème</sup> signalement sur le cahier CHSCT** pour dénoncer toujours le même problème, la Direction n'ayant pas pris au sérieux nos premières interventions. Cette fois ci, le préventeur a été dépêché sur place et une estimation des travaux a été faite par la maintenance.

Le risque, mis en évidence par vos militants CFE- CGC membres du CHSCT a été, **enfin**, pris en compte par la Direction.

**13 Février 2012**, les groupes d'extraction ont été remplacés par des éléments plus puissants. Deux nouveaux points d'enrouleurs pour les tuyaux de captation des gaz d'échappements ont été mis en place.



**L'intervention de la CFE-CGC a permis de corriger cette lacune dans l'atelier EAF.**

**L'équipe CFE-CGC défend vos intérêts lors des CHSCT et continuera à exiger plus de moyens dans les ateliers pour améliorer vos conditions de travail.**

*Belchamp, Février 2012.*

## Vos élus CFE-CGC, au CHSCT de Belchamp

### **Danièle Mercey**

DRD/DCHM/CCHE/MCEP/EPBP

Tel : 03 81 30 12 52



### **Christophe Duret**

DRD/DCHM/CCHE/MCEP/EPBP

Tel : 03 81 30 11 50



### **Gérard Cuny**

DRD/DAPF/FUDV/EMA/BE

Tel : 03 81 30 28 54



## Représentant Syndical CFE CGC au CHSCT de Belchamp

### **Emmanuel Steffann**

DRD/DCHM/CCHE/MCEP/EPBP

Tel : 03 81 30 11 23

